

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра фундамента, установлено:

требуется оштукатуривание цоколя $S = 12 \text{ м}^2$
требуется покраска цоколя $S = 37 \text{ м}^2$

Начальник участка *[Signature]* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра подвешенная замигачная сеть

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Селиванова (Якунина С.В.)

Члены комиссии _____ (Давыдова О.И.)

_____ (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » июля 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра стен и перегородок замечаний нет

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Млоковское ш. д. 49

В ходе осмотра перекрытий и покрытий
замешанной сет

Начальник участка *[Signature]* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Мяковское ш. д. 49

В ходе осмотра крыши, установлено:

необходимо заменить участки старой
рулонной крыши на новую $S = 6 \text{ м}^2$

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра фрагмента застройки нет

Начальник участка *[Signature]* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



«14» мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра лестниц, установлено:

необходимо замкнуть пятку ступеней
входа в подвез $S = 3,0 \text{ м}^2$

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра внутренней отделки, установлено:
необходимо покрасить
- потолок на незадымленном коридоре $S = 190 \text{ м}^2$
- стены на незадымленном коридоре $S = 858 \text{ м}^2$
- стены на лестничной $S = 544 \text{ м}^2$

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра пола, установлено: необходимо восстановить покрытие из плитки S = 25 м²

Начальник участка Шеп. (Шепелев А.А.)
Председатель комиссии С. Якунина (Якунина С.В.)
Члены комиссии О.И. Давыдова (Давыдова О.И.)
Н.А. Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра оконных и дверных заполнения помещений, установлено:

необходимо заменить разбитое стекло $S=27\text{м}^2$
отремонтировать двери в кол-ве 16 шт.

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра сетей холодного водоснабжения
установлено: необходимо покрасить узел ЗВС

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии С.В. Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии О.И. Давыдова (Давыдова О.И.)

Н.А. Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Мяковское ш. д. 49

В ходе осмотра *системы горячего водоснабжения*
установлено: произвести плановые работы
по подготовке к отопительному сезону

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии _____ (Якунина С.В.)

Члены комиссии _____ (Давыдова О.И.)

_____ (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра система водоотведения замкнутый
квб

Начальник участка Шепелев (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра системы отопления установлено:
необходимо провести плановые работы
по подготовке к отопительному сезону

Начальник участка *Шепелев* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *Якунина* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *Давыдова* (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Масковское ш, д. 49

В ходе осмотра системы электроснабжения
замещающей сети

Начальник участка Шепелев (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. д. 49

В ходе осмотра системы вентиляции и дымоуда-
ления, установлено: необходимо заменить
шкафы управления двигателями вентиляторов

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)