



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

« 12 » мая 2015 г.





Лужецкая Т.А.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. 9. 53

В ходе осмотра фундамента, установлено:
требуется оштукатуривание цоколя $S = 22 \text{ м}^2$
требуется покраска цоколя $S = 40 \text{ м}^2$

Начальник участка  (Шепелев А.А.)
Председатель комиссии  (Якунина С.В.)
Члены комиссии  (Давыдова О.И.)
 (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 53

В ходе осмотра подвала замесами нет

Начальник участка Шепелев (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

12 *мая* *2015* г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 53

В ходе осмотра *стен и перегородок*

Начальник участка *[Signature]* (Шелелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 53

В ходе осмотра перекрытий и покрытий замесами
нет

Начальник участка Шеп. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Селезнева (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature in blue ink]

Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Мухоморовское ш. д. 53

В ходе осмотра кровли, установлено: необходимо
заменить участки мягкой кровли
кровли на новую $S = 10 м^2$

Начальник участка *[Signature]* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » июне 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. 9. 51

В ходе осмотра фасада замезакши кет

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии О. Сергеев (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Мухоморовское ш. д. 53

В ходе осмотра лестницы, установлено:
необходимо заменить лестку ступеней
входа в подвезд $S = 2,0 \text{ м}^2$

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. 9 53

В ходе осмотра внутренней отделки, установлено:

необходимо покрасить

- потолок на незадымленной лестнице $S = 113 \text{ м}^2$

- стены на лестнице $S = 507 \text{ м}^2$

- стены на лестницах $S = 102 \text{ м}^2$

Начальник участка Шепелев А.А. (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина С.В. (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова О.И. (Давыдова О.И.)

Шалова Н.А. (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Московское ш. д. 53

В ходе осмотра пола установлено! необходимо восстановить покрытие из плитки S = 12 м²

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии С. В. Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии О. И. Давыдова (Давыдова О.И.)

Н. А. Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 16 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра конструктивных элементов здания

Мироновское ш. д. 53

В ходе осмотра оконных и дверных заполнения помещений, установлено:

необходимо заменить разбитые стекла $S = 16 м^2$
отремонтировать двери в кас-ве 9шт.

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии _____ (Якунина С.В.)

Члены комиссии _____ (Давыдова О.И.)

_____ (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. д. 53

В ходе осмотра системы холодного водоснабжения
установлено: необходимо покрасить узел ЗВС.

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Селезнева (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Маяковского ш, д. 53

В ходе осмотра системы горячего водоснабжения
установлено; произвести плановые работы
по подготовке к отопительному сезону

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии С.В. Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии О.И. Давыдова (Давыдова О.И.)

Н.А. Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



« 16 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш, д. 53

В ходе осмотра система водоотведения за счетки
нет

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии С.В. Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии О.И. Давыдова (Давыдова О.И.)

Н.А. Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш, д. 53

В ходе осмотра местами отключения, установлен:
крайности плановые работы по подготовке
к отопительному сезону. Тизроков-матри-
цкая крайовка с.о.

Начальник участка _____ (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии _____ (Якунина С.В.)

Члены комиссии _____ (Давыдова О.И.)

_____ (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»

Лужецкая Т.А.



« 14 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Моховое ш. 9. 53

В ходе осмотра система электроснабжения
замеряний кет

Начальник участка Шепелев (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии Якунина (Якунина С.В.)

Члены комиссии Давыдова (Давыдова О.И.)

Шалова (Шалова Н.А.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Городская Коммунальная Компания»



[Handwritten signature]

Лужецкая Т.А.

« 12 » мая 2015 г.

АКТ

осмотра внутридомовых сетей здания

Московское ш. 9. 53

В ходе осмотра система вентиляции и дымоудаления, установлено: необходимо заменить шкафы управления двигателями вентиляторов

Начальник участка *[Signature]* (Шепелев А.А.)

Председатель комиссии *[Signature]* (Якунина С.В.)

Члены комиссии *[Signature]* (Давыдова О.И.)

[Signature] (Шалова Н.А.)