

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за _____ декабрь _____ 2022г.

Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское шоссе д. 49

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 24 » ноября 2022г. по « 15 » декабря 2022г.

составил:

| Дата | показание приборов | | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|-----|
| | Тепловая энергия (Гкал) | Масса теплоносителя | | Т1, °С | Т2, °С | Таймер, (час) | |
| | | подающий (т) | обратный (т) | | | ВОТ | ВОС |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | 411,999 | | | | | | |

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 411,999 Гкал

система ГВС

| Дата | Теплосчетчик, (Гкал) | Водосчетчик, (м³) | | Таймер, (час) | |
|--------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|------|
| | | ГВС | Циркуляция ГВС | ВОТ | ХВОС |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | | | | |

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику _____ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику _____ Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): _____ Гкал

Всего: 411,999 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» _____

Представитель Абонента _____

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за период с 24/11/22 - 15/12/22

Абонент: 49 Ю.М
 Адрес: Тепловычислитель МУПТИСАЛ 601
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ т.сут

Договор № _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерения расходомеров:
 1. подача от _____ м3/ч - _____ м3/ч
 2. обратка от _____ м3/ч - _____ м3/ч
 Серийный номер тепловычислителя 6272253

| Дата | t1 C | t2 C | dt C | V1 м3 | M1 ton | V2 м3 | M2 ton | M1-M2 ton | P1 bar | P2 bar | Qo Gcal | info number |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 15/12/22 | 77,04 | 54,43 | 22,61 | 895 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 19,5 | 0 |
| 14/12/22 | 72,27 | 52,33 | 19,94 | 925 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 17,9 | 0 |
| 13/12/22 | 71,36 | 50,85 | 20,51 | 850 | 833 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 16,9 | 0 |
| 12/12/22 | 70,36 | 49,92 | 20,44 | 828 | 812 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 16,2 | 0 |
| 11/12/22 | 71,23 | 50,86 | 20,37 | 881 | 863 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 17,4 | 0 |
| 10/12/22 | 71,79 | 51,7 | 20,09 | 899 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 17,5 | 0 |
| 09/12/22 | 73,51 | 52,32 | 21,19 | 906 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 18,7 | 0 |
| 08/12/22 | 78,28 | 54,41 | 23,87 | 878 | 856 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
| 07/12/22 | 81,71 | 55,6 | 26,11 | 847 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 21,4 | 0 |
| 06/12/22 | 82,09 | 55,31 | 26,78 | 828 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 21,2 | 0 |
| 05/12/22 | 82,88 | 56,66 | 26,22 | 878 | 855 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 22,3 | 0 |
| 04/12/22 | 80,4 | 55,53 | 24,87 | 909 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 21,8 | 0 |
| 03/12/22 | 79,89 | 55,25 | 24,64 | 904 | 881 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 21,5 | 0 |
| 02/12/22 | 79,92 | 54,2 | 25,72 | 831 | 809 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 20,6 | 0 |
| 01/12/22 | 84,56 | 55,17 | 29,39 | 767 | 746 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 21,7 | 0 |
| 30/11/22 | 82,68 | 52,59 | 30,09 | 710 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 20,4 | 0 |
| 29/11/22 | 77,51 | 49,77 | 27,74 | 689 | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 18,3 | 0 |
| 28/11/22 | 73,76 | 47,59 | 26,17 | 658 | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 16,6 | 0 |
| 27/11/22 | 73,2 | 47,05 | 26,15 | 627 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 15,8 | 0 |
| 26/11/22 | 73,64 | 47,29 | 26,35 | 626 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 25/11/22 | 74,71 | 46,47 | 28,24 | 573 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 15,6 | 0 |
| 24/11/22 | 72,71 | 45,96 | 26,75 | 556 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 14,3 | 0 |

| Итого: | Сумма | Среднее | 17465 | 17049 | 0 | 17049 | 411,999969 482422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ошибка в сист! |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|-------|----------------------|---|---|---|---|----------------|
| | 76,6136419 122869 | 51,8754549 893466 | 24,7381841 486151 | | | | | | | | | |

Инфокоды:
 0 - Отсутствие сбоя