

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за \_\_\_\_\_ декабрь \_\_\_\_\_ 2022г.

**Абонент** ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплотэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское шоссе д. 53

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 24 » ноября 2022г. по « 15 » декабря 2022г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	388,500						

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 388,500 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 388,500 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплотэнерго МО» \_\_\_\_\_

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения за период с 24/11/22 - 15/12/22

Абонент: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 53 м. ул.  
 Тепловычислитель MULTICAL 601  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ Т. СУТ

Договор № \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерения расходомеров:  
 1. подача от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 2. обратка от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 Серийный номер тепловычислителя 7021212

Дата	t1 C	t2 C	dt C	V1 m3	M1 ton	V2 m3	M2 ton	M1-M2 ton	P1 bar	P2 bar	Qo Gcal	info number
15/12/22	76,93	53,56	23,37	845	824	0	0	824	0	0	19,1	0
14/12/22	72,46	51,76	20,7	842	824	0	0	824	0	0	16,7	0
13/12/22	71,4	51,48	19,92	818	801	0	0	801	0	0	15,5	0
12/12/22	70,43	50,73	19,7	801	785	0	0	785	0	0	14,9	0
11/12/22	71,34	50,12	21,22	792	776	0	0	776	0	0	16	0
10/12/22	72,01	51,27	20,74	823	806	0	0	806	0	0	16,3	0
09/12/22	73,82	53,12	20,7	898	878	0	0	878	0	0	18,2	0
08/12/22	78,97	54	24,97	830	809	0	0	809	0	0	20,1	0
07/12/22	81,92	53,76	28,16	766	745	0	0	745	0	0	20,8	0
06/12/22	82,31	54,03	28,28	773	753	0	0	753	0	0	20,9	0
05/12/22	82,8	54,7	28,1	794	772	0	0	772	0	0	21,6	0
04/12/22	80,43	53,2	27,23	813	792	0	0	792	0	0	21,3	0
03/12/22	79,83	51,01	28,82	724	705	0	0	705	0	0	19,4	0
02/12/22	80,3	49,72	30,58	609	593	0	0	593	0	0	17,9	0
01/12/22	84,71	49,94	34,77	556	541	0	0	541	0	0	18,7	0
30/11/22	82,71	48,75	33,96	542	527	0	0	527	0	0	17,7	0
29/11/22	76,6	48,66	27,94	611	596	0	0	596	0	0	16,4	0
28/11/22	73,8	48,75	25,05	641	627	0	0	627	0	0	15,5	0
27/11/22	73,34	48,28	25,06	656	641	0	0	641	0	0	15,9	0
26/11/22	73,83	48,69	25,14	645	631	0	0	631	0	0	15,6	0
25/11/22	74,99	49,72	25,27	641	626	0	0	626	0	0	15,7	0
24/11/22	72,57	51,51	21,06	696	681	0	0	681	0	0	14,3	0
Итого:												
Сумма				16116	15733	0	0	15733			388,500030	
Среднее	76,7045343	51,2163640	25,4881813						0	0	517578	Ошибка в сист!
	572443	802557	742898									

Инфокоды:  
 0 - Отсутствие сбоя