

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за \_\_\_\_\_ март \_\_\_\_\_ 2023г.

Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское шоссе д. 49

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » февраля 2023г. по « 15 » марта 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	533,599						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 533,599 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время остановки приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 533,599 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента  
М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за период с 16/02/23 - 15/03/23

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_  
 Адрес: 49 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель MULTICAL 601 Пределы измерения расходомеров: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_ 1. подача от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут 2. обратка от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч

Серийный номер теплоучислителя 6272253

Дата	t1 C	t2 C	dt C	V1 m3	M1 ton	V2 m3	M2 ton	M1-M2 ton	P1 bar	P2 bar	Qo Gcal	info number
15/03/23	72,6	57,9	14,7	87,5	856	0	0	856	0	0	12,5	0
14/03/23	73,36	57,66	15,7	1057	1033	0	0	1033	0	0	16,3	0
13/03/23	73,65	56,05	17,6	1077	1053	0	0	1053	0	0	18,5	0
12/03/23	72,05	55,89	16,16	1105	1082	0	0	1082	0	0	17,3	0
11/03/23	74,07	56,77	17,3	1131	1105	0	0	1105	0	0	19,1	0
10/03/23	75,43	57,4	18,03	1068	1043	0	0	1043	0	0	18,8	0
09/03/23	73,01	56,06	16,95	1085	1061	0	0	1061	0	0	17,9	0
08/03/23	73,32	55,95	17,37	1098	1074	0	0	1074	0	0	18,6	0
07/03/23	74,02	56,68	17,34	1115	1090	0	0	1090	0	0	18,8	0
06/03/23	73,7	56,42	17,28	1099	1074	0	0	1074	0	0	18,5	0
05/03/23	73,04	56,01	17,03	1128	1102	0	0	1102	0	0	18,8	0
04/03/23	72,9	56,34	16,56	1106	1081	0	0	1081	0	0	17,8	0
03/03/23	72,05	55,61	16,44	1094	1071	0	0	1071	0	0	17,5	0
02/03/23	72,94	54,99	17,95	1082	1059	0	0	1059	0	0	18,9	0
01/03/23	68,16	53,74	14,42	953	933	0	0	933	0	0	15,9	0
28/02/23	74,5	56,9	17,6	1123	1097	0	0	1097	0	0	19,2	0
27/02/23	73,32	55,22	18,1	1089	1064	0	0	1064	0	0	19,2	0
26/02/23	71,63	54,01	17,62	1058	1037	0	0	1037	0	0	18,1	0
25/02/23	71,46	54,11	17,35	1081	1059	0	0	1059	0	0	18,3	0
24/02/23	77,13	56,94	20,19	1036	1010	0	0	1010	0	0	20,3	0
23/02/23	87,56	64,83	22,73	1091	1058	0	0	1058	0	0	24	0
22/02/23	90,77	68,27	22,5	1154	1117	0	0	1117	0	0	25	0
21/02/23	83,84	62,95	20,89	1082	1052	0	0	1052	0	0	21,9	0
20/02/23	73,89	55,87	18,02	1103	1078	0	0	1078	0	0	19,3	0
19/02/23	76,81	57,74	19,07	1133	1106	0	0	1106	0	0	21	0
18/02/23	79,25	59,86	19,39	1141	1112	0	0	1112	0	0	21,5	0
17/02/23	79,72	59,93	19,79	1103	1075	0	0	1075	0	0	21,3	0
16/02/23	74,11	55,91	18,2	1089	1064	0	0	1064	0	0	19,3	0

Итог:	Сумма	Среднее	dt	V1	M1	V2	M2	M1-M2	P1	P2	Qo	info
Сумма	75,2960728 236607	57,3574959 891183	17,9385735 648019	30356	29646	0	0	29646	0	0	533,599975 585938	Ошибка в сист!

Инфокоды:  
0 - Отсутствие сбоя