

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 2023г.

Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское шоссе д. 49

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » января 2023г. по « 15 » февраля 2023г.

составил:

| Дата   | показание приборов         |                     |              |        |        |               |     |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|-----|
|        | Тепловая энергия<br>(Гкал) | Масса теплоносителя |              | T1, °C | T2, °C | Таймер, (час) |     |
|        |                            | подающий (т)        | обратный (т) |        |        | ВОТ           | ВОС |
| Итого: | 551,100                    |                     |              |        |        |               |     |

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 551,100 Гкал

## система ГВС

| Дата   | Теплосчетчик, (Гкал) | Водосчетчик, (м³) |                | Таймер, (час) |      |
|--------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|------|
|        |                      | ГВС               | Циркуляция ГВС | ВОТ           | ХВОС |
| Итого: |                      |                   |                |               |      |

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 551,100 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента  
М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения за период с 16/01/23 - 15/02/23

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_  
 Адрес: 19 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель MULTICAL 601 Пределы измерения расходомеров: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: 1. подача от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут 2. обратка от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч

Серийный номер тепловычислителя 6272253

| Дата     | t1<br>C | t2<br>C | dt<br>C | V1<br>м3 | M1<br>ton | V2<br>м3 | M2<br>ton | M1-M2<br>ton | P1<br>bar | P2<br>bar | Qo<br>Gcal | info<br>number |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 15/02/23 | 72,52   | 55,27   | 17,25   | 1102     | 1078      | 0        | 0         | 1078         | 0         | 0         | 18,5       | 0              |
| 14/02/23 | 71,11   | 55,05   | 16,06   | 1116     | 1094      | 0        | 0         | 1094         | 0         | 0         | 17,4       | 0              |
| 13/02/23 | 74,61   | 57,24   | 17,37   | 1139     | 1113      | 0        | 0         | 1113         | 0         | 0         | 19,3       | 0              |
| 12/02/23 | 74,41   | 56,1    | 18,31   | 1118     | 1093      | 0        | 0         | 1093         | 0         | 0         | 19,9       | 0              |
| 11/02/23 | 72,14   | 55,04   | 17,1    | 1142     | 1117      | 0        | 0         | 1117         | 0         | 0         | 19         | 0              |
| 10/02/23 | 70,92   | 54,11   | 16,81   | 1109     | 1086      | 0        | 0         | 1086         | 0         | 0         | 18,2       | 0              |
| 09/02/23 | 71,42   | 54,24   | 17,18   | 1096     | 1073      | 0        | 0         | 1073         | 0         | 0         | 18,4       | 0              |
| 08/02/23 | 79,1    | 60,47   | 18,63   | 1148     | 1119      | 0        | 0         | 1119         | 0         | 0         | 20,8       | 0              |
| 07/02/23 | 75,17   | 56,72   | 18,45   | 1093     | 1068      | 0        | 0         | 1068         | 0         | 0         | 19,7       | 0              |
| 06/02/23 | 74,59   | 56,28   | 18,31   | 1082     | 1058      | 0        | 0         | 1058         | 0         | 0         | 19,2       | 0              |
| 05/02/23 | 71,68   | 54,43   | 17,25   | 1089     | 1066      | 0        | 0         | 1066         | 0         | 0         | 18,4       | 0              |
| 04/02/23 | 70,37   | 54,05   | 16,32   | 1100     | 1078      | 0        | 0         | 1078         | 0         | 0         | 17,5       | 0              |
| 03/02/23 | 71,22   | 54,58   | 16,64   | 1069     | 1048      | 0        | 0         | 1048         | 0         | 0         | 17,3       | 0              |
| 02/02/23 | 71,21   | 54,37   | 16,84   | 1080     | 1058      | 0        | 0         | 1058         | 0         | 0         | 17,8       | 0              |
| 01/02/23 | 71,34   | 54,78   | 16,56   | 1078     | 1056      | 0        | 0         | 1056         | 0         | 0         | 17,4       | 0              |
| 31/01/23 | 71,44   | 53,9    | 17,54   | 1056     | 1034      | 0        | 0         | 1034         | 0         | 0         | 18,1       | 0              |
| 30/01/23 | 72,94   | 52,56   | 20,38   | 925      | 905       | 0        | 0         | 905          | 0         | 0         | 18,1       | 0              |
| 29/01/23 | 74,43   | 52,49   | 21,94   | 874      | 854       | 0        | 0         | 854          | 0         | 0         | 18,6       | 0              |
| 28/01/23 | 72,04   | 51,06   | 20,98   | 865      | 847       | 0        | 0         | 847          | 0         | 0         | 17,5       | 0              |
| 27/01/23 | 69,2    | 50,26   | 18,94   | 847      | 830       | 0        | 0         | 830          | 0         | 0         | 16,4       | 0              |
| 26/01/23 | 73,44   | 53,03   | 20,41   | 929      | 908       | 0        | 0         | 908          | 0         | 0         | 18,5       | 0              |
| 25/01/23 | 72,58   | 52,86   | 19,72   | 928      | 908       | 0        | 0         | 908          | 0         | 0         | 17,9       | 0              |
| 24/01/23 | 74,06   | 52,83   | 21,23   | 899      | 879       | 0        | 0         | 879          | 0         | 0         | 18,5       | 0              |
| 23/01/23 | 73,25   | 52,34   | 20,91   | 892      | 872       | 0        | 0         | 872          | 0         | 0         | 18,1       | 0              |
| 22/01/23 | 71,55   | 52,62   | 18,93   | 999      | 978       | 0        | 0         | 978          | 0         | 0         | 18,4       | 0              |
| 21/01/23 | 70,85   | 52,33   | 18,52   | 990      | 970       | 0        | 0         | 970          | 0         | 0         | 17,8       | 0              |
| 20/01/23 | 68,93   | 49,59   | 19,34   | 862      | 846       | 0        | 0         | 846          | 0         | 0         | 15,9       | 0              |
| 19/01/23 | 69,27   | 50,22   | 19,05   | 903      | 886       | 0        | 0         | 886          | 0         | 0         | 16,6       | 0              |
| 18/01/23 | 65,62   | 49,64   | 15,98   | 889      | 872       | 0        | 0         | 872          | 0         | 0         | 15,6       | 0              |
| 17/01/23 | 70,44   | 52,05   | 18,39   | 996      | 976       | 0        | 0         | 976          | 0         | 0         | 17,9       | 0              |
| 16/01/23 | 72,32   | 52,65   | 19,67   | 962      | 941       | 0        | 0         | 941          | 0         | 0         | 18,4       | 0              |

| Итог: | Сумма | Среднее | dt | V1    | M1    | V2 | M2 | M1-M2 | P1 | P2 | Qo         | info           |
|-------|-------|---------|----|-------|-------|----|----|-------|----|----|------------|----------------|
|       |       |         |    | 31377 | 30711 | 0  | 0  | 30711 | 0  | 0  | 551,100036 |                |
|       |       |         |    |       |       |    |    |       |    |    | 621094     | Ошибка в сист! |
|       |       |         |    |       |       |    |    |       |    |    |            |                |

Инфокоды:  
0 - Отсутствие сбоев