

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за апрель 2023г.Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 03 2023г. по « 15 » 04 2023г.

составил:

| Дата   | показание приборов         |                     |              |        |        |               |     |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|-----|
|        | Тепловая энергия<br>(Гкал) | Масса теплоносителя |              | T1, °C | T2, °C | Таймер, (час) |     |
|        |                            | подающий (т)        | обратный (т) |        |        | ВОТ           | ВОС |
| Итого: | 25,099                     |                     |              |        |        |               |     |

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 25,099 Гкал

## система ГВС

| Дата   | Теплосчетчик, (Гкал) | Водосчетчик, (м³) |                | Таймер, (час) |      |
|--------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|------|
|        |                      | ГВС               | Циркуляция ГВС | ВОТ           | ХВОС |
| Итого: |                      |                   |                |               |      |

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 25,099 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» \_\_\_\_\_

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация ООО "ГКК" побав з0А  
 Адрес ул. Новая д.26А Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 357550

Gпод.: 0.04\_ - 40.0\_м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Gобр.: 0.04\_ - 40.0\_м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Gп : 10\_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 16.03.2023 по 15.04.2023

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |           |                 |      | Температура, °C |       |       | Время, час |              | Работы<br>Тр | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------|-----------------|-------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | M2        | M1-M2<br>утечка | Vi   | M2-M1<br>подмес | t1    | t2    | t1-t2      | Нераб.<br>Тн |              |                   |
| 16.03.23 | 1.036     | 155.6943    | 154.0430  | 1.6514          | 0.00 | -               | 50.79 | 44.14 | 6.65       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 17.03.23 | 1.055     | 151.8613    | 150.2402  | 1.6211          | 0.00 | -               | 51.99 | 45.04 | 6.95       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.03.23 | 1.128     | 146.4131    | 144.8770  | 1.5361          | 0.00 | -               | 55.20 | 47.50 | 7.70       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.03.23 | 1.153     | 146.3916    | 144.8662  | 1.5254          | 0.00 | -               | 55.87 | 48.00 | 7.88       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.03.23 | 1.058     | 146.4355    | 144.8994  | 1.5361          | 0.00 | -               | 53.79 | 46.57 | 7.22       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.03.23 | 0.802     | 140.7031    | 139.2041  | 1.4990          | 0.00 | -               | 48.14 | 42.45 | 5.70       | 0.97         | 23.03        | U                 |
| 22.03.23 | 0.776     | 146.6650    | 145.0957  | 1.5693          | 0.00 | -               | 46.47 | 41.18 | 5.29       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.03.23 | 0.779     | 146.6416    | 145.0830  | 1.5586          | 0.00 | -               | 47.06 | 41.75 | 5.31       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.03.23 | 0.690     | 146.7178    | 145.1582  | 1.5596          | 0.00 | -               | 44.62 | 39.92 | 4.70       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.03.23 | 0.745     | 141.5439    | 140.0449  | 1.4990          | 0.00 | -               | 46.20 | 40.94 | 5.26       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.03.23 | 0.710     | 140.2930    | 138.8076  | 1.4854          | 0.00 | -               | 45.43 | 40.37 | 5.06       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.03.23 | 0.769     | 140.2061    | 138.7217  | 1.4844          | 0.00 | -               | 46.71 | 41.22 | 5.48       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.03.23 | 0.865     | 140.1875    | 138.7432  | 1.4443          | 0.00 | -               | 49.37 | 43.20 | 6.17       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.03.23 | 0.749     | 140.3145    | 138.8291  | 1.4854          | 0.00 | -               | 45.95 | 40.62 | 5.34       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.03.23 | 0.876     | 140.2295    | 138.7549  | 1.4746          | 0.00 | -               | 48.86 | 42.61 | 6.25       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 31.03.23 | 1.067     | 135.4756    | 134.0352  | 1.4404          | 0.00 | -               | 54.34 | 46.46 | 7.88       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.04.23 | 0.874     | 132.7646    | 131.3369  | 1.4277          | 0.00 | -               | 49.52 | 42.94 | 6.59       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.04.23 | 0.757     | 132.8652    | 131.4072  | 1.4580          | 0.00 | -               | 46.29 | 40.59 | 5.70       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.04.23 | 0.773     | 132.8555    | 131.4014  | 1.4541          | 0.00 | -               | 47.12 | 41.30 | 5.82       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.04.23 | 0.770     | 132.8027    | 131.3955  | 1.4072          | 0.00 | -               | 47.59 | 41.79 | 5.80       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.04.23 | 0.755     | 133.8477    | 132.4307  | 1.4170          | 0.00 | -               | 47.45 | 41.81 | 5.64       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.04.23 | 0.686     | 135.3867    | 133.9346  | 1.4521          | 0.00 | -               | 45.64 | 40.57 | 5.07       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.04.23 | 0.788     | 135.3447    | 133.8984  | 1.4463          | 0.00 | -               | 48.09 | 42.26 | 5.83       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.04.23 | 0.734     | 141.9785    | 140.4736  | 1.5049          | 0.00 | -               | 46.41 | 41.24 | 5.17       | 0.16         | 23.84        | U                 |
| 09.04.23 | 0.675     | 148.4492    | 146.8945  | 1.5547          | 0.00 | -               | 44.73 | 40.18 | 4.55       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.04.23 | 0.551     | 142.8408    | 141.3105  | 1.5303          | 0.00 | -               | 41.86 | 38.00 | 3.86       | 0.92         | 23.08        | U                 |
| 11.04.23 | 0.614     | 148.4531    | 146.8428  | 1.6104          | 0.00 | -               | 43.30 | 39.16 | 4.14       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.04.23 | 0.551     | 140.4600    | 138.9395  | 1.5205          | 0.00 | -               | 42.08 | 38.17 | 3.90       | 1.32         | 22.68        | UD                |
| 13.04.23 | 0.596     | 147.8203    | 146.2842  | 1.5361          | 0.00 | -               | 43.02 | 38.98 | 4.03       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.04.23 | 0.678     | 173.0098    | 171.1436  | 1.8662          | 0.00 | -               | 44.17 | 40.25 | 3.91       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.04.23 | 0.926     | 172.5127    | 170.7061  | 1.8066          | 0.00 | -               | 50.31 | 44.95 | 5.36       | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 24.986    | 4457.1650   | 4409.8027 | 47.3622         | 0.00 | 0.0000          | 47.70 | 42.09 | 5.60       | 3.37         | 740.63       | 3.37              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | Vi   | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|------|---------|
| 15.04.23 | 24:00 | 138.133 | 15146.35 | 14965.06 | 0.00 | 2514.33 |
| 16.03.23 | 00:00 | 113.147 | 10689.18 | 10555.26 | 0.00 | 1773.70 |
| Итого    |       | 24.986  | 4457.17  | 4409.80  | 0.00 | 740.63  |

Отчетный период 744.00\_час. Период норм.работы 740.63\_час.

Период отключения питания (U) 3.205\_час. Период функц.отказа (E) 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.166\_час. Период G<min (G) 0.000\_час.  
 Период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*8 = 25,099*