

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за \_\_\_\_\_ май \_\_\_\_\_ 2023г.

Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское шоссе д. 51

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » апреля 2023г. по « 15 » мая 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	150,199						

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 150,199 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время отсутствия приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 150,199 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за период с 16/04/23 - 15/05/23

Абонент: 51  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель MULTICAL 601  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут

Договор № \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерения расходомеров:  
 1.подача от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 2.обратка от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч

Серийный номер теплоучислителя 6272249

Дата	t1 C	t2 C	dt C	V1 м3	M1 ton	V2 м3	M2 ton	M1-M2 ton	P1 bar	P2 bar	Qo Gcal	info number
15/05/23	71,96	46,69	25,27	177	174	0	0	174	0	0	4,3	0
14/05/23	70,87	47,61	23,26	217	212	0	0	212	0	0	4,7	0
13/05/23	69,84	47,96	21,88	222	218	0	0	218	0	0	4,3	0
12/05/23	69,84	47,9	21,94	213	209	0	0	209	0	0	4,3	0
11/05/23	70,13	49,51	20,62	241	236	0	0	236	0	0	4,6	0
10/05/23	70,23	47,83	22,4	219	215	0	0	215	0	0	4,6	0
09/05/23	70,48	46,46	24,02	214	209	0	0	209	0	0	4,7	0
08/05/23	70,31	46,22	24,09	193	190	0	0	190	0	0	4,4	0
07/05/23	70,39	47,1	23,29	207	202	0	0	202	0	0	4,5	0
06/05/23	69,93	46,37	23,56	208	204	0	0	204	0	0	4,4	0
05/05/23	70,5	44,76	25,74	176	173	0	0	173	0	0	4,2	0
04/05/23	69,99	45,52	24,47	188	184	0	0	184	0	0	4,2	0
03/05/23	70,35	45,03	25,32	190	186	0	0	186	0	0	4,5	0
02/05/23	69,79	44,87	24,92	178	175	0	0	175	0	0	4,1	0
01/05/23	70,64	45,15	25,49	205	201	0	0	201	0	0	4,7	0
30/04/23	71,19	44,64	26,55	169	165	0	0	165	0	0	4,1	0
29/04/23	70,13	44,12	26,01	170	167	0	0	167	0	0	4	0
28/04/23	70,45	43,74	26,71	161	158	0	0	158	0	0	3,9	0
27/04/23	70,6	44,28	26,32	165	162	0	0	162	0	0	4	0
26/04/23	70,85	44,67	26,18	170	166	0	0	166	0	0	4	0
25/04/23	71	44,75	26,25	166	163	0	0	163	0	0	4,2	0
24/04/23	70,58	42,69	27,89	190	186	0	0	186	0	0	5	0
23/04/23	70,48	41,22	29,26	236	231	0	0	231	0	0	6,5	0
22/04/23	70,69	39,93	30,76	204	200	0	0	200	0	0	6	0
21/04/23	70,91	39,67	31,24	197	193	0	0	193	0	0	6	0
20/04/23	70,73	40,93	29,8	236	232	0	0	232	0	0	6,3	0
19/04/23	70,81	40,39	30,42	231	226	0	0	226	0	0	6,7	0
18/04/23	71,04	40,85	30,19	236	231	0	0	231	0	0	6,8	0
17/04/23	71,4	39,15	32,25	240	235	0	0	235	0	0	7,4	0
16/04/23	71,6	40,31	31,29	298	292	0	0	292	0	0	8,8	0

Итого:	Сумма	6117	5995	0	5995	0	0	5995	0	0	150,199996 948242	Ошибки в сист1
Среднее	70,5903320 3125	44,3440104 166667	26,2463317 871094	6117	5995	0	0	5995	0	0	150,199996 948242	Ошибки в сист1

Инфокоды:  
 0 - Отсутствие сбоев