

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за ноябрь 2023г.Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

Московское ш. д. 53  
(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 23 » 10 2023г. по « 22 » 11 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		Т1, °С	Т2, °С	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	<u>419,200</u>						

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 419,200 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 419,200 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента  
М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



И. А. Иванов  
(подпись, расшифровка подписи)





ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за период с 23/10/23 - 22/11/23

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель MULTICAL 601 Пределы измерения расходомеров: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_ 1.подача от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут 2.обратка от \_\_\_\_\_ м3/ч - \_\_\_\_\_ м3/ч

Серийный номер теплоучислителя 7021212

Дата	t1 C	t2 C	dt C	V1 м3	M1 ton	V2 м3	M2 ton	M1-M2 ton	P1 bar	P2 bar	Qo Gcal	info number
22/11/23	82,09	51,24	30,85	640	623	0	0	623	0	0	19,1	0
21/11/23	81,13	50,96	30,17	644	627	0	0	627	0	0	18,9	0
20/11/23	78,15	50,24	27,91	658	642	0	0	642	0	0	17,8	0
19/11/23	80,31	50,9	29,41	654	637	0	0	637	0	0	18,4	0
18/11/23	77,52	49,72	27,8	618	603	0	0	603	0	0	16,7	0
17/11/23	73,25	50,74	22,51	690	674	0	0	674	0	0	15,2	0
16/11/23	72,08	50,83	21,25	655	641	0	0	641	0	0	13,6	0
15/11/23	72,28	49,48	22,8	596	583	0	0	583	0	0	13	0
14/11/23	72,17	49,41	22,76	600	587	0	0	587	0	0	13,1	0
13/11/23	72,09	49,47	22,62	613	600	0	0	600	0	0	13,1	0
12/11/23	72,29	49,37	22,92	588	574	0	0	574	0	0	12,9	0
11/11/23	72,03	49,47	22,56	576	564	0	0	564	0	0	12,3	0
10/11/23	72,11	50,92	21,19	588	575	0	0	575	0	0	12,1	0
09/11/23	71,96	53,65	18,31	573	561	0	0	561	0	0	10,5	0
08/11/23	71,41	50,04	21,37	550	538	0	0	538	0	0	11	0
07/11/23	71,83	50,52	21,31	517	506	0	0	506	0	0	10,3	0
06/11/23	71,68	50,75	20,93	538	527	0	0	527	0	0	10,5	0
05/11/23	71,93	50,52	21,41	512	501	0	0	501	0	0	10,4	0
04/11/23	72,15	50,1	22,05	631	617	0	0	617	0	0	13,3	0
03/11/23	72,05	51,39	20,66	661	647	0	0	647	0	0	13,3	0
02/11/23	71,47	54,14	17,33	567	555	0	0	555	0	0	9,7	0
01/11/23	71,6	51,66	19,94	516	506	0	0	506	0	0	9,4	0
31/10/23	71,78	50,86	20,92	550	538	0	0	538	0	0	10,5	0
30/10/23	72,95	50,18	22,77	619	605	0	0	605	0	0	13,6	0
29/10/23	72,71	49,12	23,59	670	655	0	0	655	0	0	15,2	0
28/10/23	72,68	49,87	22,81	665	650	0	0	650	0	0	14,6	0
27/10/23	73,2	50,43	22,77	699	684	0	0	684	0	0	15,5	0
26/10/23	73,31	50,32	22,99	699	683	0	0	683	0	0	15,6	0
25/10/23	74,31	48,82	25,49	593	580	0	0	580	0	0	14,5	0
24/10/23	74,32	48,54	25,78	534	522	0	0	522	0	0	13,2	0
23/10/23	74,15	48,45	25,7	482	471	0	0	471	0	0	11,9	0
<b>Итого:</b>												
Сумма				18696	18276	0	0	18276	0	0	419,200012 207031	Ошибка в сист!
Среднее	73,6448383 946573	50,3306446 887601	23,2541956 747732									

Инфокоды:  
0 - Отсутствие сбоя