

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за август 2023г.

Абонент ООО «Городская Коммунальная Компания»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 07 2023г. по « 15 » 08 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:							

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: _____ Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику 514,652 м³Количество тепловой энергии ГВС по счетчику 32,114 Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): _____ Гкал

Всего: _____ Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 16.07.2023 по 15.08.2023

Потребитель: ООО "ГКК"
 Адрес объекта: ул. Подольская д.103 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013099-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Тхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
16.07.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.1	19.3	10.0	0.1	1.0	24.00	
17.07.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.0	19.1	10.0	0.1	0.9	24.00	
18.07.23	0.987	42.188	28.188	0.000	14.000	41.438	27.875	0.000	13.535	63.4	53.9	10.0	2.2	2.6	23.78	Dt
19.07.23	1.786	90.500	70.875	0.000	19.625	88.813	69.938	0.000	18.910	63.6	52.5	10.0	6.1	5.8	24.00	
20.07.23	1.677	86.625	69.063	0.000	17.563	85.063	68.188	0.000	16.855	63.5	52.2	10.0	6.1	5.8	24.00	
21.07.23	1.753	88.375	69.188	0.000	19.188	86.813	68.250	0.000	18.512	63.6	52.4	10.0	6.2	5.8	24.00	
22.07.23	1.659	87.250	69.813	0.000	17.438	85.563	68.938	0.000	16.691	63.6	52.5	10.0	6.2	5.9	24.00	
23.07.23	1.791	90.313	70.250	0.000	20.063	88.688	69.313	0.000	19.328	63.7	52.8	10.0	6.2	5.8	24.00	
24.07.23	1.690	88.125	70.125	0.000	18.000	86.500	69.250	0.000	17.273	63.6	52.6	10.0	6.2	5.8	24.00	
25.07.23	1.698	88.500	70.313	0.000	18.188	86.875	69.375	0.000	17.438	63.6	52.6	10.0	6.2	5.8	24.00	Dt
26.07.23	1.704	87.750	69.250	0.000	18.500	86.125	68.375	0.000	17.820	63.7	52.7	10.0	6.2	5.9	24.00	
27.07.23	1.725	88.500	69.313	0.000	19.188	86.875	68.375	0.000	18.480	63.7	52.9	10.0	6.2	5.9	24.00	
28.07.23	1.597	86.250	69.438	0.000	16.813	84.625	68.625	0.000	16.031	63.6	52.9	10.0	6.2	5.9	24.00	
29.07.23	1.684	86.625	68.313	0.000	18.313	85.063	67.375	0.000	17.652	63.6	52.7	10.0	6.2	5.9	24.00	
30.07.23	1.690	86.938	68.625	0.000	18.313	85.313	67.750	0.000	17.594	63.6	52.6	10.0	6.2	5.9	24.00	
31.07.23	1.654	86.625	68.938	0.000	17.688	85.063	68.063	0.000	16.992	63.6	52.7	10.0	6.2	5.9	24.00	
01.08.23	1.718	87.375	68.375	0.000	19.000	85.750	67.438	0.000	18.313	63.7	52.8	10.0	6.2	5.9	24.00	
02.08.23	1.615	86.063	68.875	0.000	17.188	84.500	68.000	0.000	16.453	63.6	52.9	10.0	6.2	5.9	24.00	
03.08.23	1.623	86.375	68.875	0.000	17.500	84.750	68.000	0.000	16.789	63.7	53.0	10.0	6.2	5.9	24.00	
04.08.23	1.604	85.688	68.438	0.000	17.250	84.125	67.500	0.000	16.609	63.7	53.1	10.0	6.2	5.9	24.00	
05.08.23	1.600	85.813	68.375	0.000	17.438	84.250	67.500	0.000	16.730	63.7	53.3	10.0	6.2	5.9	24.00	
06.08.23	1.599	86.063	68.438	0.000	17.625	84.438	67.500	0.000	16.949	63.7	53.5	10.0	6.2	5.9	24.00	
07.08.23	1.556	85.063	68.313	0.000	16.750	83.500	67.375	0.000	16.102	63.7	53.4	10.0	6.2	5.9	24.00	
08.08.23	1.619	86.375	68.438	0.000	17.938	84.813	67.563	0.000	17.297	63.7	53.5	10.0	6.2	5.9	24.00	
09.08.23	1.591	85.875	68.313	0.000	17.563	84.313	67.438	0.000	16.859	63.7	53.5	10.0	6.2	5.9	24.00	
10.08.23	1.594	85.688	68.563	0.000	17.125	84.063	67.625	0.000	16.434	63.7	53.1	10.0	6.2	5.9	24.00	
11.08.23	1.576	85.438	68.750	0.000	16.688	83.875	67.875	0.000	15.996	63.7	53.1	10.0	6.2	5.9	24.00	
12.08.23	1.592	85.750	68.688	0.000	17.063	84.188	67.750	0.000	16.406	63.7	53.2	10.0	6.2	5.9	24.00	
13.08.23	1.642	86.563	68.938	0.000	17.625	84.938	68.063	0.000	16.965	63.7	52.9	10.0	6.2	5.9	24.00	
14.08.23	1.638	86.438	68.813	0.000	17.625	84.813	67.875	0.000	16.891	63.7	52.9	10.0	6.2	5.9	24.00	
15.08.23	1.613	85.813	68.563	0.000	17.250	84.250	67.688	0.000	16.582	63.7	53.0	10.0	6.2	5.9	24.00	
Итого:	47.277	2474.938	1960.438	0.000	514.500	2429.375	1934.875	0.000	494.488	63.6	52.9	10.0	5.7	5.4	743.78	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
15.08.23 24:00	6175.252	629612.50	562805.00	618302.31	554133.19	74269.25
15.07.23 24:00	6127.976	627137.56	560844.56	615872.94	552198.31	73525.47
Итого:	47.277	2474.94	1960.44	2429.38	1934.88	743.78

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 743.78 ч

Суммарное время отказа: 0.22 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.22
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (DG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*V = 514,652*