

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за октябрь 2023г.**Абонент** ООО «Городская Коммунальная Компания»»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 05 » 10 2023г. по « 22 » 10 2023г.

составил:

16.09.23

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
<u>05.10.23</u>							
<u>22.10.23</u>							
Итого:	<u>51,011</u>						

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 51,011 Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м ³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
<u>16.09.23</u>					
<u>22.10.23</u>					
Итого:					

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику 76,18 м³Количество тепловой энергии ГВС по счетчику 44,487 Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): _____ Гкал

Всего: _____ Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» _____

Представитель Абонента _____

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.09.2023 по 22.10.2023Потребитель: ООО "ГКК"Адрес объекта: ул. Подольская д.103Теплосчетчик МКТС: № 013099-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.2	0.3	0.2	0.3	24.00	0.00	
17.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	20.9	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
18.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	20.7	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.2	21.0	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.3	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	21.6	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	21.9	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.2	22.0	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.3	22.0	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.4	22.2	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.2	21.9	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.5	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.3	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	21.4	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.5	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.5	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.2	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	20.8	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	20.7	0.3	0.2	0.2	24.00	0.00	
05.10.23	0.674	165.25	164.50	0.68	40.9	36.9	4.0	3.4	1.7	24.00	0.00	
06.10.23	1.787	418.88	416.25	2.65	41.4	37.2	4.2	5.2	3.2	24.00	0.00	
07.10.23	2.583	596.94	595.13	1.83	42.7	38.4	4.3	5.0	3.7	24.00	0.00	
08.10.23	2.598	552.00	549.88	2.10	42.5	37.8	4.7	4.8	3.7	24.00	0.00	
09.10.23	2.953	558.31	556.50	1.84	45.3	40.0	5.3	4.7	3.7	24.00	0.00	
10.10.23	3.530	524.75	522.81	1.93	48.6	41.8	6.7	4.7	3.9	24.00	0.00	
11.10.23	2.795	380.63	379.94	0.67	48.6	41.2	7.3	3.9	2.9	24.00	0.00	
12.10.23	2.310	284.25	279.31	4.93	44.0	35.9	8.1	4.5	3.4	24.00	0.00	
13.10.23	2.316	228.56	227.69	0.91	45.3	35.2	10.1	4.8	3.6	24.00	0.00	
14.10.23	2.209	147.50	146.88	0.63	51.1	36.1	15.0	5.0	3.7	24.00	0.00	
15.10.23	1.948	151.44	151.19	0.18	47.4	34.5	12.9	5.0	3.7	24.00	0.00	
16.10.23	2.626	175.56	174.69	0.95	53.1	38.2	15.0	4.9	3.7	24.00	0.00	
17.10.23	3.431	201.63	201.06	0.55	58.9	41.9	17.0	4.9	3.7	24.00	0.00	
18.10.23	3.371	207.75	206.94	0.81	56.8	40.6	16.2	4.8	3.7	24.00	0.00	
19.10.23	3.338	414.50	413.44	1.02	47.8	39.8	8.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
20.10.23	3.802	480.13	479.06	1.08	49.3	41.3	7.9	5.1	4.3	24.00	0.00	
21.10.23	4.182	393.75	392.88	0.91	53.2	42.5	10.6	5.2	4.2	24.00	0.00	
22.10.23	4.559	413.69	412.69	0.97	55.5	44.5	11.0	5.2	4.2	24.00	0.00	
Итого:	51.011	6295.50	6270.81	24.65	47.7	39.6	8.1	2.4	1.9	888.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
22.10.23 24:00	8677.621	897118.06	895439.63	76239.16
15.09.23 24:00	8626.610	890822.56	889168.81	75351.16
Итого:	51.011	6295.50	6270.81	888.00

Отчетный период: 888.00 чВремя работы: 888.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 16.09.2023 по 22.10.2023

Потребитель: ООО "ГКК"
 Адрес объекта: ул. Подольская д.103 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013099-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
16.09.23	1.882	89.938	68.375	0.000	21.563	88.313	67.500	0.000	20.762	63.6	52.2	10.0	6.1	5.8	24.00	
17.09.23	1.980	91.938	68.563	0.000	23.375	90.250	67.688	0.000	22.547	63.7	52.3	10.0	6.1	5.8	24.00	
18.09.23	1.920	90.563	68.375	0.000	22.188	88.875	67.500	0.000	21.363	63.6	52.1	10.0	6.1	5.8	24.00	
19.09.23	1.819	88.563	68.250	0.000	20.313	86.938	67.375	0.000	19.590	63.6	52.2	10.0	6.2	5.8	24.00	
20.09.23	1.805	88.875	68.750	0.000	20.125	87.188	67.938	0.000	19.305	63.6	52.3	10.0	6.2	5.8	24.00	
21.09.23	1.755	87.438	68.125	0.000	19.313	85.875	67.250	0.000	18.625	63.6	52.3	10.0	6.2	5.8	24.00	
22.09.23	1.744	87.438	68.250	0.000	19.188	85.813	67.375	0.000	18.445	63.6	52.4	10.0	6.2	5.8	24.00	
23.09.23	1.722	87.375	68.563	0.000	18.813	85.750	67.625	0.000	18.102	63.6	52.5	10.0	6.2	5.8	24.00	
24.09.23	1.961	91.438	67.750	0.000	23.688	89.813	66.938	0.000	22.844	63.7	52.7	10.0	6.2	5.8	24.00	
25.09.23	1.654	86.250	68.563	0.000	17.688	84.625	67.625	0.000	16.969	63.6	52.6	10.0	6.2	5.8	24.00	
26.09.23	1.811	89.000	68.500	0.000	20.500	87.375	67.625	0.000	19.750	63.6	52.5	10.0	6.2	5.8	24.00	
27.09.23	1.824	88.813	68.063	0.000	20.750	87.188	67.188	0.000	20.020	63.6	52.4	10.0	6.2	5.8	24.00	
28.09.23	1.755	87.688	68.375	0.000	19.313	86.063	67.500	0.000	18.598	63.6	52.3	10.0	6.2	5.8	24.00	
29.09.23	1.680	86.500	68.625	0.000	17.875	84.875	67.750	0.000	17.086	63.6	52.3	10.0	6.2	5.8	24.00	
30.09.23	1.776	88.375	68.625	0.000	19.750	86.750	67.750	0.000	19.051	63.6	52.4	10.0	6.2	5.8	24.00	
01.10.23	1.816	89.813	69.250	0.000	20.563	88.188	68.375	0.000	19.805	63.6	52.6	10.0	6.1	5.8	24.00	
02.10.23	1.641	81.875	64.000	0.000	17.875	80.375	63.188	0.000	17.199	62.9	51.4	10.0	6.1	5.8	22.43	Dt
03.10.23	1.796	88.563	68.375	0.000	20.188	86.938	67.500	0.000	19.402	63.2	51.8	10.0	6.1	5.8	24.00	
04.10.23	1.777	87.813	68.500	0.000	19.313	86.250	67.625	0.000	18.590	63.5	51.8	10.0	6.1	5.8	24.00	
05.10.23	1.792	87.125	67.250	0.000	19.875	85.500	66.438	0.000	19.098	63.4	51.8	10.0	6.1	5.8	23.63	Dt
06.10.23	1.771	87.938	68.750	0.000	19.188	86.313	67.938	0.000	18.426	63.5	52.0	10.0	6.1	5.8	24.00	
07.10.23	1.824	89.063	69.000	0.000	20.063	87.500	68.063	0.000	19.363	63.5	52.0	10.0	6.1	5.8	24.00	
08.10.23	2.016	92.688	68.563	0.000	24.125	91.000	67.688	0.000	23.285	63.6	52.2	10.0	6.1	5.8	24.00	
09.10.23	1.878	89.750	68.313	0.000	21.438	88.063	67.438	0.000	20.664	63.5	52.0	10.0	6.1	5.8	24.00	
10.10.23	1.858	88.813	67.875	0.000	20.938	87.188	67.063	0.000	20.129	63.5	51.9	10.0	6.1	5.8	24.00	
11.10.23	1.942	90.438	68.000	0.000	22.438	88.813	67.125	0.000	21.668	63.6	51.9	10.0	6.1	5.8	24.00	
12.10.23	1.895	90.000	68.438	0.000	21.563	88.313	67.563	0.000	20.766	63.5	51.9	10.0	6.1	5.8	24.00	
13.10.23	1.699	86.688	68.813	0.000	17.875	85.063	67.938	0.000	17.117	63.5	52.0	10.0	6.2	5.8	24.00	
14.10.23	1.815	88.875	68.625	0.000	20.250	87.250	67.813	0.000	19.488	63.6	52.2	10.0	6.1	5.8	24.00	
15.10.23	1.962	92.000	68.688	0.000	23.313	90.313	67.750	0.000	22.504	63.7	52.5	10.0	6.1	5.8	24.00	
16.10.23	1.830	89.500	68.875	0.000	20.625	87.875	68.063	0.000	19.863	63.7	52.4	10.0	6.1	5.8	24.00	
17.10.23	1.920	90.625	68.188	0.000	22.438	88.938	67.313	0.000	21.637	63.6	52.3	10.0	6.1	5.8	24.00	
18.10.23	1.882	89.938	68.313	0.000	21.625	88.250	67.375	0.000	20.852	63.6	52.3	10.0	6.1	5.8	24.00	
19.10.23	1.778	87.500	67.938	0.000	19.563	85.875	67.125	0.000	18.785	63.6	52.1	10.0	6.1	5.8	23.95	Dt
20.10.23	1.696	87.000	69.188	0.000	17.813	85.438	68.313	0.000	17.121	63.6	52.2	10.0	6.2	5.8	24.00	
21.10.23	1.763	88.313	69.125	0.000	19.188	86.688	68.250	0.000	18.391	63.6	52.2	10.0	6.2	5.8	24.00	
22.10.23	2.034	93.313	68.688	0.000	24.625	91.625	67.813	0.000	23.824	63.7	52.6	10.0	6.1	5.8	24.00	
Итого:	67.473	3287.813	2528.500	0.000	759.313	3227.438	2496.375	0.000	731.031	63.6	52.2	10.0	6.1	5.8	886.01	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
22.10.23 24:00	6295.054	635572.44	567439.69	624152.75	558708.75	75896.61
15.09.23 24:00	6227.582	632284.63	564911.19	620925.31	556212.38	75101.60
Итого:	67.473	3287.81	2528.50	3227.44	2496.38	886.01

Отчетный период: 888.00 чВремя работы: 886.01 ч

Суммарное время отказа: 1.99 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.99
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

8 = 461,018
8 = 44,484